



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ДОБОЈ  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Светог Саве 26, 74000 Добој; Тел/Факс: +387 53 236 097; електронска пошта: [стамбенокомунално@добој.гов.ба](mailto:стамбенокомунално@добој.гов.ба)

**И Н Ф О Р М А Ц И Ј А**  
**О ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ ГРАДА ДОБОЈА У 2020. год.**

Систем водоснабдијевања у граду Добоју је саставни дио плана развоја који има за циљ дугорочно обезбјеђење капацитета изворишта, резервоара и дистрибутивне мреже за снабдијевање квалитетном водом . У протеклој 2020.години град Добој је имао уредно водоснабдијевање.

**1.Производња воде по мјесецима**

**Табела 1**

<b>мјесец</b>	<b>2019. м3</b>	<b>2020. м3</b>	<b>индекс 3/2</b>
јануар	242.230	214.897	89
фебруар	211.356	196.459	93
март	226.845	208.371	92
април	222.760	203.435	89
мај	227.893	203.820	89
јун	230.396	199.809	87
јул	218.078	222.242	102
август	240.118	226.239	94
септембар	223.225	206.960	93
октобар	224.894	207.383	92
новембар	209.007	197.802	95
децембар	208.843	200.903	96
<b>Укупно</b>	<b>2.685.645</b>	<b>2.488.320</b>	<b>92</b>

У 2020. години дошло је до смањења количине произведене воде у односу на 2019.годину, као што се види из претходне табеле која показује произведену количину воде по мјесецима.

У табелама које слиједе приказан је однос планиране, произведене и фактурисане воде за 2020. годину.

Однос произведене воде 2019/2020.год приказан је у Табели 2.

**Табела 2**

Произведено воде 2019.год. м3	Произведено воде 2020.год. м3	мање произведено 2020.год м3	мање произведено · %
2.685.645	2.488.320	197.325	7,34

У 2020. години је произведено воде 7,34% мање него у 2019.год.

Однос планиране и произведене количине воде у 2020.год. приказан је у Табели 3.

**Табела 3**

Планирано 2020.год. м3	Произведено 2020.год. м3	мање произведено од планираног м3	мање произведено · %
2.715.000	2.488.320	226.680	8,34

Произведена количина воде у односу на планирану је мања за 8,34 % .

Однос произведене и фактурисане количине воде у 2020.год приказан је у Табели 4.

**Табела 4**

Произведено 2020.год. м3к	Фактурисано у 2020.год. м3к	Остварени губитак Разлика м3	Разлика · %
2.488.320	1.787.553	700.767	28,16

Просјечни губитак у градској водоводној мрежи за 2020.год. износи 28,16%.

## 2. Контрола и квалитет воде

Контрола квалитета воде у систему Водовод а.д. Добој проведена је по плану контроле квалитета за 2020.годину, који је сачињен на основу Правилника о здравственој исправности воде намјењене за људску употребу ( Сл.гл.РС број 88/17). Квалитет воде контролисао је поред лабораторије Водовод а.д. Добој и ЈЗУ Институт за јавно здравство РС - Регионални центар Добој.

У Табели 5 дат је преглед редовно урађених анализа од стране Водовод а.д. Добој и ЈЗУ Институт за јавно здравство РС - Регионални центар Добој.

### Табеларни приказ интерне и екстерне контроле воде за 2020.годину

Табела 5

МЈЕСЕЦ	БАКТЕРИОЛОШКА АНАЛИЗА		ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА	
	ВОДОВОД	ХИГ. ЗАВОД	ВОДОВОД	ХИГ. ЗАВОД
1	2	3	4	5
јануар	69	23	69	23
фебруар	101	23	101	23
март	102	23	102	23
април	68	23	68	23
мај	101	23	101	23
јун	99	23	99	23
јул	95	23	95	23
август	99	23	99	23
септембар	101	23	101	23
октобар	97	23	97	23
новембар	101	23	101	23
децембар	105	23	105	23
Ванредни узорци	0	-	0	-
<b>УКУПНО:</b>	<b>1138</b>	<b>276</b>	<b>1138</b>	<b>276</b>

На основу горе наведеног, можемо закључити да је Водовод а.д. Добој током цијеле године, редовно снабдијевао град питком водом како у погледу потребних количина тако и

у погледу исправности воде. Сви анализирани узорци воде одговарали су референтним вриједностима прописаним Правилником о здравственој исправности воде за пиће.

### **3. Прање резервоара и хидрантске мреже**

Прање резервоара и испирање мреже реализовано је у складу са планом за 2020.год. као и прање сабирних базена , пумпних станица Добој и Руданка и висинских резервоара.

Редовно и ванредно одржавање канализационе мреже у потпуности је извршено. Током 2020.г. пумпна станица је радила 77 сати. На водоводној мрежи било је 302 ванредне интервенције и замијењено је 864 водомјера.

Информација је рађена на основу података достављених из ад „Водовод“Добој.

У складу са напријед наведеним предлажемо да се донесе слиједећи

### **З А К Л Ј У Ч А К**

Усваја се Информација о водоснабдијевању града Добоја за 2020.год.

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ДОБОЈ  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Светог Саве 26, 74000 Добој; Тел/Факс: +387 53 236 097; електронска пошта: [стамбенокомунално@добој.гов.ба](mailto:стамбенокомунално@добој.гов.ба)

Број: 07-37-28- /21  
Датум: \_\_\_\_\_ 2021.год.

- ГРАДОНАЧЕЛНИК  
- СТРУЧНА СЛУЖБА

ПРЕДМЕТ: - ИНФОРМАЦИЈА  
О ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ ГРАДА ДОБОЈА за 2020.год.  
- Доставља се.

У складу са Програмом рада скупштине Града за 2021.год. достављамо вам информацију о водоснабдијевању града Добоја за 2020.год.

С поштовањем.

Достављено:  
1. Наслову  
2. Одјељењу  
3. а/а

вд НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Марина Протић